

H-2024-749 – Usluga ispitivanja kvalitete pjenila bez flora

PRILOG 1. : TEHNIČKI UVJETI

U predmetnom postupku Ponuditelj je dužan izvršiti nabavku pjenila bez fluora („Fluorine-Free Foams“, tzv. FFF odnosno F3 pjenila), od minimalno 5 (pet) različitih proizvođača dostupnih na tržištu, te sa istima izvršiti ispitivanje pjenila sa armaturama za dobivanje pjene smještenim u tunnelskim hidrantima Naručitelja. Nakon provedenog ispitivanja Ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju rezultate ispitivanja kvalitete dobivene pjene, te zaključak da li pjenilo zadovoljava ili ne zadovoljava. Uz navedeno Naručitelju dostaviti i tehničke uvjete svakog pojedinog pjenila koje zadovoljava korištenju na predmetnim armaturama. Dostaviti i tehničke uvjete (presjek) svih pjenila koja zadovoljavaju korištenje na predmetnim armaturama.

Hidrantski ormari u tunnelima su raspoređeni na svakih 100 m, te je u njima smještena oprema za gašenje požara i to armature za dobivanje pjene:

- **Međumješalice**, veličine Z-4, protoka 400 L/min i iste su proizvedene od proizvođača **AWG Zumischer, POHORJE Mirna, POK Zumischer, JMW fire**,
- **Mlaznice za dobivanje teške pjene**, protoka 400 L/min sa spojnicom od 52 mm, proizvedene od proizvođača **AWG, POK Zumisher, POHORJE Mirna, JMW fire**.
- **Spremnici** sa pjenilom zapremine od 100 litara.

Ponuditelj je dužan izvršiti ispitivanje na svim gore navedenim armaturama, za svakog proizvođača zasebno, sa minimalno 5 (pet) FFF – F3 pjenila dostupnih na tržištu, kako za međumješalice tako i za mlaznice za dobivanje teške pjene.

Navedena oprema u hidrantskim ormarima, razvrstana po proizvođačima, se nalazi na slijedećim lokacijama / tunnelima:

Dionica A1			
Vatrogasna postaja /ispostava	Tunel	Proizvođač	
		Međumješalica	Mlaznica
VP MALA KAPELA	Mala Kapela		
	Desna cijev	AWG	AWG
	Lijeva cijev	JMW	AWG
	Brinje	AWG	AWG
VP PLASINA	Plasina	AWG	AWG
VP SVETI ROK	Sveti Rok	AWG	AWG
VP ZAGVOZD	Stražina	AWG	AWG
VI SPLIT	Dubrave	AWG	AWG
	Konjsko	AWG	AWG
VI ŠUBIR	Šubir	POK Zumisher	POHORJE Mirna
	Mali Prolog	AWG	AWG
	Kobiljača	POK Zumisher	POK Zumisher

Dionica A6			
Vatrogasna postaja /ispostava	Tunel	Proizvođač	
		Međumješalica	Mlaznica
VI VELIKI GLOŽAC	Veliki Gložac	AWG	AWG
VP JAVOROVA KOSA	Vršek		
	Desna cijev	JMW Fire	JMW Fire
	Lijeva cijev	AWG	AWG
	Lućice		
		JMW Fire	JMW Fire
		AWG	AWG
	Javorova Kosa		
	Desna cijev	POHORJE Mirna	POHORJE Mirna
	Lijeva cijev	AWG	AWG
	Pod Vugleš		
	Desna cijev	POHORJE Mirna	POHORJE Mirna
	Lijeva cijev	AWG	AWG
	Čardak		
	Desna cijev	JMW Fire	JMW Fire
	Lijeva cijev	AWG	AWG

IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga

.....
(naziv Ponuditelja)

.....
(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime

..... Datum 2024.

Prilog 2.

TROŠKOVNIK

Usluga ispitivanja pjenila bez flora

R.B.	Naziv proizvoda	Količina/komplet	Jed.cijena u eurima (bez PDV-a)	Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a)
1.	Usluga ispitivanja kvalitete pjenila bez flora	1		
			UKUPNO:	
			PDV 25%:	
			SVEUKUPNO:	

Ponuditelj: _____

Potpis: _____

Pečat