

Ev. broj: H-2025-479

Zagreb, 25.09.2025. godine

Predmet nabave: Isporuka i ugradnja uređaja besprekidnog napajanja

1. **Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**
2. **Izmjena dokumentacije o nabavi**
3. **Produljenje roka za dostavu ponuda**

1. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

- Pitanje se odnosi na tehničke uvjete, točku specifikacije 2.1.3. Tehničke karakteristike uređaja koji je predviđen za isporuku i ugradnju na TS Delnice (A6) – 1 kom.

Tražene "stope za "tower" ugradnju" i visina UPS-a i baterijskog modula sugeriraju kako se radi o uređajima koji su inače namijenjeni za ugradnju u 19" ormar ali će u ovoj konfiguraciji biti postavljeni kao "tower".

Može li se umjesto takvog uređaja ponuditi uređaj u tower izvedbi istih karakteristika?
Ukoliko može, bi li širina od 10mm veća od dopuštene predstavljala problem?

ODGOVOR NARUČITELJA: *Naručitelj prihvaća sugestiju zainteresiranog gospodarskog subjekta za promjenom, te u prilogu 4. Tehnički uvjeti izvršena je izmjena u točki 2.1.3 (označeno žuto na 2 mjesta).*

2. Izmjena dokumentacije o nabavi

- **Prilog 4. Tehnički uvjeti - mijenjaju se Tehnički uvjeti i sada glasi kao u privitku**
- privitak
Tehnički uvjeti – IZMJENA 25.09.2025.

3. Produljenje roka za dostavu ponuda:

- **Točka 9. Način dostave ponude mijenja se i sada glasi:**
Krajnji rok za dostavu ponude je **02.10.2025. do 10:00 sati.**

