

Ur.Broj: 4211-150-1369/1/2020

Ev. broj: H 14/20

Zagreb, 17.09.2020. godine

**Predmet nabave: Usluga obavljanja pregleda tlačnih posuda i opreme - inspekcijski pregled tlačnih posuda, umjeravanje sigurnosnih ventila i manometara, te mjerenje debljine stjenki tlačnih posuda**

### **1. Pitanja i Odgovori na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta**

- Upit je NEPOTPUN i trebalo bi ga nadopuniti sa dodatnim podacima:
  1. Tipom posude ( npr. spremnik zraka )
  2. Tv. brojem POSUDE
  3. Vrstom pregleda koji se za posudu traži ( VP, UP, PT )
  4. MDS nije obavezan, ako se UP može napraviti otvaranjem posude, a da ne smeta proizvodnji zastoj od cca30 min. MDS je zamjenska metoda za UP, kada posudu nije moguće otvoriti ili se sumnja u debljinu stjenke zbog starosti posude, pa se MDS radi preventivno.
  5. Uz navedeno, da bi ponuda do kraja bila ispravna, moramo biti sigurni da posuda NE treba i PT ( pokus tlakom ) , a to jedino možemo sigurno znati ako dobijemo skenirane dokumente od spremnika ( EVIDENCIJSKI LIST i OČEVIDNIK ).

### **ODGOVOR NARUČITELJA:**

- 1. Sve navedene posude u troškovniku su spremnici zraka kompresora.**
- 2. Dokumentacija o prethodnim ispitivanjima će biti dostupna na lokacijama.**
- 3. U pojedinom troškovniku je navedena vrsta pregleda, te su navedene lokacije spremnika zraka**
- 4. Mjerenje debljine stjenki je određeno kao zamjena za unutarnji pregled temeljem prethodnih iskustva s pregledima spremnika zraka od strane inspektora. Dakle, tražio se unutarnji pregled spremnika zraka koji se sastojao od pregleda posude ručnom svjetiljkom od strane inspektora uz zahtjev dokumentacije – mjerenje debljine stjenki ili tlačna proba.**
- 5. Popis potrebnih pregleda je izrađen temeljem prethodne dokumentacije o ispitivanju.**

