

TROŠKOVNIK

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA CESTARINSKOM PROLAZU (NAPLATI) LEKENIK				
	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a
Ugradnja ZUDS-a u razdjelnike GR-R1, R-UPS i R-K Rekonstrukcija ožičenja strujnih krugova utičnica, ugradnjom zaštitnih uređaja diferencijalne struje (ZUDS) i automatskih osigurača, uključujući sav materijal potreban za montažu, ugradnju, spajanje i ožičenje, te izradu jednopolne sheme izvedenog stanja (3 primjerka) kao i označavanje ugrađenih elemenata sukladno jednopolnoj shemi. - zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 4-polni, 25/0,03 A, tipa AC, s vremenskim zatezanjem tipa G - 3-polni automatski osigurač, 25 A, karakteristike B - sabirnica za automatske osigurače, 3-polna, broj modula 6	kom kom kom	6 6 5		
Spajanje PE i N sabirnice u GR-R1 Izrada rastavnog spoja sabirnica PE i N u razdjelniku GR-R1, vodičem odgovarajućeg presjeka, uključujući sav materijal potreban za montažu, ugradnju i spajanje, provjeru povezanosti na uzemljivač (pregledom spojeva glavnog napajanja i uzemljenja u razdjelniku).	komplet	1		
UKUPNO:				
PDV:				
SVEUKUPNO:				

U _____, _____ 2020.

(potpis i pečat ponuditelja)