



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: **57500462912** MB: **1554964** IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ., član Uprave Stjepan Baranašić dipl.ing.građ.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Urbroj: 4211-150-1763/1/2020
Evidencijski broj: J150/20
Zagreb, 18. prosinca 2020. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

**IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj:

J150/20

3. Predmet nabave:

SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE COKP IVANJA REKA, SLAVONSKI BROD I ŽUPANJA,
AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC

4. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Nije primjenjivo.

5. Datum početka prethodnog savjetovanja:

09. prosinca 2020. godine

6. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

15. prosinca 2020. godine

7. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.



8. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:

U roku trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

8.1. U nacrtu dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim Gospodarskim subjektima „SANACIJA INTERNIH SUSTAVA ODVODNJE COKP IVANJA REKA, SLAVONSKI BROD i ŽUPANJA, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB - LIPOVAC" naručitelj radova traži pod točkom 4.2.2. Mjere za osiguranja kvalitete slijedeće:

1. Izvještaj o ispitivanju savojne čvrstoće i savojnog modula elastičnosti poliesterske CIPP cijevi prema ISO 178:2001 i EN 13566:2002 Annex C izdan od akreditiranog laboratorija u Republici Hrvatskoj

Sposobnost se dokazuje sljedećim popratnim dokumentima:

- Certifikatom izdanim od akreditiranog laboratorija u Republici Hrvatskoj ili agencije priznate stručnosti kojim se potvrđuje savojna čvrstoća i savojni modul elastičnosti poliesterske CIPP cijevi prema normama ISO 178:2001 i EN 13566:2002 Annex C ili jednakovrijedno

Pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta:

1. Čime se opravdava obavezno poliesterska CIPP cijev? Smatramo da se ugrađivanjem lošijih (poliesterskih cijevi) ne postiže dovoljna kvaliteta, a cijena je jednaka. Zašto mora biti poliesterska, a ne epoksidna ili od nekog trećeg kvalitetnijeg materijala? Smatramo da bi investitor trebao težiti kvaliteti (koja u ovom slučaju ne povećava cijenu), te bi trebao izbjegavati ugradnju lošijih sustava, što bi trebao naznačiti u dokumentaciji, a ne preferirati upravo taj lošiji sustav.
2. Zašto laboratorij ili agencija koji dokazuje savojni modul elastičnosti mora biti akreditiran u Republici Hrvatskoj, obzirom da smo dio jedinstvenog tržišta Europske unije?

Odgovor:

1. Prijedlog se ne prihvaća.

Tehničkim rješenjem sanacije oštećenih cijevi na predmetnim lokacijama, projektant je definirao vrstu i način sanacije, imajući u vidu cijenu, pripremu dopremu i ugradnju, kao i mogućnost manipulacije u kontroliranim uvjetima, te kvalitetu materijala kojim se predviđa sanacija. Tehničko rješenje nije moguće definirati izborom različitih materijala i rješenja, već se jednoznačno mora definirati.

2. Prijedlog se prihvaća.

Laboratorij koji dokazuje navedene karakteristike ne mora biti akreditiran u Republici Hrvatskoj već je bitno da je to jedan od laboratorija s NANDO liste – Notified bodies.