

Klasa: 500-01/22-01/388

Evidencijski broj: J269/22

Zagreb, 23. rujna 2022. godine

Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i sjedište Naručitelja:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Širolina 4, 10 000 Zagreb

OIB: 57500462912

2. Evidencijski broj: J269/22

3. Predmet nabave:

SANACIJA ZIDOVA ZA ZAŠTITU OD BUKE U KM 105 I U KM 108, AUTOCESTA A3 BREGANA – ZAGREB – LIPOVAC

4. Datum početka prethodnog savjetovanja:

14. rujna 2022. godine

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja:

19. rujna 2022. godine

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:

Naručitelj nije održao sastanak.

7. Analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga:

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je zaprimio sljedeće upite, primjedbe i prijedloge:



- 7.1.** Naručitelj traži da se ugrađuju drveni paneli za zaštitu od buke s obostranim letvicama kada takvi paneli nisu potrebni kada se radi o jednostranoj apsorpciji panela. U dosadašnjim ugovorima su uvijek ugrađivani jednostrano apsorbirajući paneli sa letvicama sa jedne strane. Da li je to greška?

Odgovor: Prihvaća se.

Zidovi za zaštitu od buke se izvode od drvenih jednostrano apsorbirajućih panela koji su u funkciji sredstva za snižavanje razina buke od cestovnog prometa i kojima su najvažnija akustička svojstva propisana zahtjevima normi EN 1793-1 i EN 1793-2. Slažemo se da obostrani paneli nisu potrebni te se dozvoljava ugradnja punog drveta na stranu zidova za zaštitu od buke koji nema apsorpcijska svojstva.

Naručitelj će u Troškovniku radova, izmijeniti troškovničke stavke 2.11. Drveni paneli za zaštitu od buke, tako da glase:

2.11. Drveni paneli za zaštitu od buke

Dobava i postava zidova od jednostrano apsorbirajućih drvenih panela od pletenih letvica dim 0.12x0.5x3.96 m slaganih u utore čeličnih stupova (HEA profili) sistemom utor-pero. Metoda zaštite drvenog panela je tlačna impregnacija s vijekom trajanja od 10 godina.

Shodno navedenome, novi zidovi za zaštitu od buke s jednostrano apsorbirajućim drvenim panelima gdje je prednja strana od pletenih letvica, a stražnja strana od punog drveta, moraju imati garanciju od 10 godina na mehanička svojstva koja se postižu vrstom drveta i impregnacijom drveta. Isto tako, Izvođač mora imati u posjedu svu popratnu dokumentaciju uključivo Izjavu o svojstvima drvenih panela s deklariranim vrijednostima zvučne apsorpcije, zvučne izolacije, horizontalnim opterećenjem, otpornosti na dinamička opterećenja izazvana uklanjanjem snijega, otpornosti na požar i otpornosti na udar kamena, te predviđenom trajnosti akustičkih i neakustičkih svojstava u periodu od 10 godina. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju svih potrošnih dijelova konstrukcije potrebnog za potpuno dovršenje stavke (spojni elementi, kutnici i vijci).

- 7.2.** Trajnost panela – drveni paneli za zaštitu od buke imaju maksimalnu trajnost od 10 godina. Investitor traži trajnost od 20 godina kada na tržištu ne postoji drveni proizvod koji može zadovoljiti tražene karakteristike. Molimo ispravak.

Odgovor: Prihvaća se.

Naručitelj će izmijeniti troškovničke stavke (vidi odgovor pod 7.1.), ali uz napomenu: garancija za površinsku zaštitu panela u skladu s ZTV-Lsw 06 je 5 godina, a trajnost strukture je 10 godina.

- 7.3.** Budući da niti jedna banka tvrtkama ne želi izdati bankovnu garanciju preko 10 godina ne vidimo mogućnost da se ista izda od strane Izvođača kako bi se dala garancija za trajnost koja je tražena u tenderu.

Odgovor: Prihvaća se.

Naručitelj će izmijeniti troškovničke stavke (vidi odgovor pod 7.1.).